

Choszczno, dnia 25 stycznia 2023 roku

Znak sprawy:

HK.9020.1.019.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ogrodowa 56, 73-260 Pełczyce

ZGKiM
Pełczyce
WPLYNEŁO
data 24.01.23
L. dz. 6023 podpis *[signature]*

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości Lubiana gmina Pełczyce będącego w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.019.2023 protokół poboru 12/2023/1, 12/2023/2, 12/2023/3, 12/2023/4 z dnia 16.01.2023 r., a także sprawozdania z badań:

1. Miejsce poboru próbek:

w miejscu wprowadzania wody do sieci dystrybucyjnej – stacja uzdatniania wody Lubiana – (punkt poboru 3202PPPW0503):

- Spr/ŚR/K/111-Q/23 z dnia 20.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/109/23 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych mętność 2,0 NTU, żelazo 485 µg/l
- Spr/BM/PW/73-Q/23 z dnia 18.01.2023 r., nr próbki BM/PW/78/23 oraz skażenia mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów 103 jtk/1 ml


2. Miejsce poboru próbek:

na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0406), w punkcie Lubiana Szkoła Podstawowa :

- Sp/BM/PW/75-Q/23 z dnia 18.01.2023 r., nr próbki BM/PW/80/23 oraz skażenia mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/1 ml
- Spr/ŚR/K/107-Q/23 z dnia 18.01.2023 r., nr próbki ŚR/K/111/23 oraz przekroczenia parametrów fizykochemicznych mętność 8,5 NTU, żelazo 1780 µg/l, mangan 124 µg/l

niepodległa

uznaje, że w badanym zakresie próbki nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana - Bażanty, Brzyczno, Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bukwica, Lubiana, Lubianka. Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Małgorzata Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: zgkim@pelczyce.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl).

niepodlega

POLSKA
STOWIECZKA ODDZIAŁANIA
NIEPODLEGŁOŚCI